



תעודת בדיקה מספר 9813222881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : דרור דלתות עץ בע"מ
 מענו : שלומציון 8 הוד השרון 45244
 תאריך ההזמנה : 2018/10/21

תאור המוצר

דלת לכודה סובכת-מיובאת - מין 1.4.3.1
 הדגם הנבדק : 710 MM תאורו: כמפורט בתאור המורחב
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2018/10/18 הנוטל: המזמין
 גודל המדגם : 1

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 23 חלק 3 - מכללי דלתות סובכות: דלתות לכודות סובכות,
 מפברואר 2015, גליון תיקון מספר 1 מפברואר 2018

מסמך זה מכיל 5 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
 תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות הבדיקה

הדוגמה שנבדקה מתאימה לדרישות התקן.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2019/01/10

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: נצ'י ייב טטילאנה
 תפקידו: מהנדסת בודקת
 תאריך: 2019/01/10
 שם החותם: אביב אריאל
 תפקידו: ראש מדור
 תאריך: 2019/01/10



תעודת בדיקה מספר 9813222881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 5

תאור מורחב של המוצר

דלת לכודה סובבות במידות: רוחב 709 מ"מ גובה 2020 מ"מ עובי 42 מ"מ
מליא הדלת: לוח שבכי (פלקסבורד)
מבנה הדלת: מסגרת עץ מחופה לוח נוי דפוף (פורמאיקה) בעובי 2 מ"מ בגוון לבן.
תאור הדלת: אטומה, מגורעת, רגילה.

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מספר 9813222881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 5

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
1.5	סימון	סופקה דוגמת סימון המתאימה לדרישות התקן.	מתאים
2.1.1	חומרים - כללי	כנדרש בתקן.	מתאים
2.1.2	חומרים - העץ	כנדרש בתקן. תכולת הרטיבות: % 8.8-9.8.	מתאים
2.1.3	חומרים - הלבידים	דלת אינה מכילה לבידים.	לא חל
2.1.4	חומרים - לוחות נוי דפופים	ראו סעיף 3.4.2.2 בהמשך.	מתאים
2.1.5	חומרים - קליף נוי	הדלת אינה מכילה קליף נוי.	לא חל
2.1.6	חומרים - לוחות סיביים דחוסים	הדלת אינה מכילה לוחות סיביים דחוסים	לא חל
2.1.7	חומרים - לוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית	הדלת אינה מכילה לוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית	לא חל
2.1.8	חומרים - לוחות שבבים	נבדקה תכולת הפורמאלדהיד בר מיצוי ממליא הדלת: 4.3 מ"ג ל - 100 גר' לוח יבש בתנור. נתוני זיהוי נוספים: תכולת הרטיבות של הלוח % 6.6, משקל סגולי מרחבי של הלוח 569.3 ק"ג למ"ק.	מתאים
2.1.9	חומרים - דבק	כנדרש בתקן.	מתאים
2.1.10	חומרים - מליא מנגזרי עצה	הדלת אינה מכילה מנגזרי עצה.	לא חל
2.2.1	מבנה - כללי	כנדרש בתקן המרחק בין מרכז הקדח עבור הידית לביך הסף התחתון של הדלת: 1005 מ"מ.	מתאים
2.2.2	מבנה - המסגרת	רוחב הזקפים (מינ'): 29 מ"מ (דרשת התקן מינ' 29 מ"מ)	מתאים

תעודת בדיקה מספר 9813222881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
2.2.2	מבנה - המסגרת	רוחב האזן העליון (מינ'): 32 מ"מ.	מתאים
		אזן התחתון של המסגרת (מינ'): 65 מ"מ.	
2.2.3	מבנה - המליא	כנדרש בתקן.	מתאים
2.2.4	מבנה - חיפויים	כנדרש בתקן.	מתאים
2.2.5	מבנה - דלת שיש בה פתח	דלת אטומה.	לא חל
2.2.6	מבנה - דלת שעל חיפוייה מותקנת זכוכית	דלת ללא זכוכית.	לא חל
2.3	מידות	רוחב הדלת: 709 מ"מ.	מתאים
		גובה הדלת: 2019 מ"מ.	
		עובי הדלת: 42 מ"מ.	
2.4	הכנה לאטמים	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.1	תכונות הדלת - מידות	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.2	תכונות הדלת - סטייה מהזווית הישרה	צד א': 0.06%, צד ב': 0.05%.	מתאים
3.2.3	תכונות הדלת - סטייה מהמישוריות	צד א' עד 1 מ"מ, צד ב' עד 1.5 מ"מ.	מתאים
3.2.4	תכונות הדלת - גליות	צד א' 0.1 מ"מ, צד ב' 0.1 מ"מ.	מתאים
3.2.5	תכונות הדלת - עיוות	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.6	תכונות הדלת - עמידות בתנאי לחות שונים משני עברי הד	כנדרש בתקן, תוצאות סטייה ממישוריות אחרי לחות:	מתאים
		צד א': 1.0 מ"מ, צד ב': 0.5 מ"מ.	

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן



תעודת בדיקה מספר 9813222881

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
3.2.7	תכונות הדלת - עמידות בהולם	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.8	תכונות הדלת - עמידות בעומס	השקיעה המשתלית 0.5 מ"מ	מתאים
3.2.9	תכונות הדלת - עמידות ברטיבות	כנדרש בתקן.	מתאים
3.2.10	עמידות בכליה	דלת ממין 1.4.3.1	לא חל
3.4.1	עיבוד הדלת	כנדרש בתקן.	מתאים
4.2.1.3	גימור הדלת - דלת מוכנה לקבלת ציפוי	הדל הינה ממין 1.4.4.2 (דלת מוגמרת).	לא חל
4.2.2.3	טיב הגימור - עמידות הציפוי באור	יציבות באור (דרגה) 8	מתאים
4.2.2.3	טיב העיבוד והגימור למעט עמידות הציפוי באור	פגמים חזותיים-כנדרש בתקן. עמידות בשחיקת פני השטח (מדד 2) -נקודה ראשונה: 250 סיבובים, ממוצע: 480 סיבובים. עמידות בחום רטוב-דרגה 5 (אין השפעה נראית לעין). עמידות בקיטור-דרגה 5 (אין השפעה נראית לעין). עמידות בשריטה- (מדד 2) -6 ניוטון. עמידות בהכתמה-קבוצה 1,2:דרגה 1 (לא הופיעו כתמים) קבוצה 3,4: דרגה 1 (לא הופיעו כתמים). עמידות בהולם בכדור קטן קוטר-מעל 25 ניוטון.	מתאים
3.5	דרישות מיוחדות	הדלת אינה דלת אקוסטית ו/או דלת אש.	לא חל

מסמך זה אינו היתר

לסימון המוצר בתו תקן